

ZDP. 271.02/2019

Turek, dnia 2019-03-07

numer postępowania: ZDP.271.02/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku”.

ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w dniu 06.03.2019 r. wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

PYTANIE

SST D-04.05.01 Mieszanka związana cementem podaje wykonanie w/w mieszanki C 1,5/2,0 o uziarnieniu 0/11,2. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 o uziarnieniu 0/8 mm.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z pkt. 2.3. „SST D-04.05.01. Mieszanka związana cementem”. Do mieszanki związanej cementem należy stosować mieszankę kruszywa o uziarnieniu 0/11,2 zgodnie z 1.4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany uziarnienia mieszanki.

Andrzej Paruszewski

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku