

Turek, dnia **07.12.2021** roku

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
REGON:311080366, NIP:6681719792

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków

nr ogłoszenia BZP: **2021/BZP 00286093/01**

data zamieszczania ogłoszenia: **2021-11-26**

numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZDP.271.18/2021

Na podstawie **art.284 ust.2** Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania w dniu : **06.12.2021r** :

PYTANIE 1

SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże gruntowe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podaje wykonanie podbudowy i ulepszonych podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012. Natomiast Opis Techniczny i Kosztorys ofertowy podają zastosowanie C ¾ - mieszanki związanej cementem wg normy PN-EN 14227-1. Prosimy o potwierdzenie że w przypadku przedmiotowego zadania należy zastosować mieszankę związaną cementem C ¾ wg normy PN-EN 14227-1.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę związaną cementem C3/4

PYTANIE 2

SST D-08.01.01 Betonowe krawężniki oraz SST D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe podaj a nieaktualne wymagania dla w/w prefabrykatów. Prosimy o potwierdzenie że betonowe krawężniki oraz betonowe obrzeża chodnikowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340.

ODPOWIEDŹ

Potwierdzamy, że krawężniki betonowe powinny spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1340

.....
Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu