

Turek, dnia **27.04.2022** roku

Zamawiający:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
REGON:311080366, NIP:6681719792

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: **Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika -II etap**
nr ogłoszenia BZP: **2022/BZP 00125172/01**
data zamieszczania ogłoszenia: **2022-04-19**
numer postępowania nadany przez Zamawiającego: **ZDP.271.05/2022**

Na podstawie **art.284 ust.2** Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytanie w dniu : **24.04.2022r** :

PYTANIE 1

Proszę o doprecyzowanie nieścisłości pomiędzy kosztorysem ofertowym a planem sytuacyjnym. Kosztorys ofertowy wskazuje: na chodnikach kostka brukowa gr. 6 cm szara. Plan sytuacyjny wskazuje: kostka brukowa gr. 8 cm szara. Jaką grubość kostki należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że należy na chodniku przyjąć do wyceny ułożenie kostki betonowej o gr. 6cm.

.....
Kierownik zamawiającego
lub osoba upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu