

Turek, dnia **21.02.2017** roku

ZDP.271.02.2017

według rozdzielnika

Dotyczy postępowania nr ZDP.271.02.2017 o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dot. przebudowy drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbín-Smaszew-Wrzęca na odcinku Piętno-Wrzęca długości 5,840 km; od 12+642km do 18+482km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488P Grzymiszew-Malanów-Piętno w m. Piętno.

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytania nr 1

Ad. Kosztorys ofertowy poz. 57 podaje grubość w-wy ścieralnej 4 cm natomiast w opisie technicznym, ST D.05.03.05/b oraz na przekrojach poprzecznych gr. 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Grubość warstwy ścieralnej przyjmę zgodnie z poz. 57 kosztorysu ofertowego – 4 cm.

Treść pytania nr 2


Ad. Kosztorys ofertowy poz. nr 58 prosimy o wyjaśnienie ilości powierzchniowego utrwalenia nawierzchni ponieważ w opisie technicznym dł. Odcinka od km 4+392,00-5+070,00 km a na planie sytuacyjnym dł. Odcinka od 3+455,00 – 5+070,00 km. Prosimy o ewentualna korektę kosztorysu?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ilość powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wynosi od 3+455,00 – 5+070,00 km.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostaje bez zmian

Z poważaniem

Artur Paruszewski

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Do wiadomości :

1. oferent składający zapytanie,
2. strona internetowa na której zamieszczona jest SIWZ, tj. BIP Starostwa Powiatowego w Turku pod adresem www.bip.powiat.turek.pl,
3. tablica ogłoszeń Zarządu Dróg Powiatowych w Turku,
4. a/a.